	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

autorizzato.

Per il Distributore il personale autorizzato è quello delle proprie Unità:

- Unità Telecontrollo e Verifica Impianti di
- Unità Operativa Rete di
- Centro Operativo di

Per il Cliente il personale autorizzato è quello di conduzione e gestione del proprio impianto. Il Cliente si impegna a mantenere costantemente reperibile personale opportunamente addestrato e abilitato alle manovre così come indicato al successivo cap. 8.1

Gli elenchi delle funzioni, del personale autorizzato, dei recapiti telefonici, fax ed e-mail, rispettivamente del Distributore e del Cliente, sono riportati negli Allegati 4 e 5. Tali allegati devono essere aggiornati e scambiati a ogni variazione intervenuta.

## 5.2 ASSETTO NORMALE DI ESERCIZIO

L'assetto normale di esercizio è riportato in Allegato 1.

Le manovre relative alla variazione dell'assetto normale di esercizio della connessione sono coordinate con il Distributore, che decide anche le sequenze delle manovre preliminari all'esecuzione dei lavori programmati sul collegamento.

Le manovre di messa in sicurezza per l'esecuzione di lavori sul collegamento saranno eseguite in accordo a quanto già precedentemente riportato.

Qualsiasi variazione allo schema normale di esercizio, dovrà sempre avvenire in accordo fra il personale del Cliente ed il personale del Distributore.

Le unità di generazione, devono interagire con la rete senza recare danno o degrado al funzionamento della stessa, pertanto devono essere comunque conformi alla norma CEI 0-16.

In particolare l'Utente attivo s'impegna ad assicurare che l'unità di generazione dell'impianto sia rispondente alle prescrizioni specificatamente indicate nella Norma CEI 0-16.

## 5.3 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IN STATO DI EMERGENZA

Il Distributore di concerto con Terna si riserva la facoltà di interrompere l'alimentazione del Cliente qualora l'esercizio della rete AT sia compromesso da perturbazioni o guasti provocati dall'impianto del Cliente.


E' fatto assoluto divieto al Cliente di lanciare tensione sul punto di connessione alla rete AT, da altre eventuali fonti, quali alimentazioni di riserva o di emergenza, in modo da evitare paralleli accidentali o non autorizzati fra due reti differenti.

In caso di disalimentazione del Cliente, in seguito ad un totale annullamento della tensione sia in rete, sia presso il Cliente, il Distributore provvederà a far attuare, nel minor tempo possibile, le azioni necessarie per il ripristino del servizio, compreso il rilancio di tensione senza preavviso verso il Cliente.

In caso di annullamento della tensione di rete sarà cura e responsabilità del Cliente provvedere all'eventuale separazione (manuale o automatica) delle proprie utenze sensibili alla suddetta modalità di ripristino del servizio.

Il Cliente esonera espressamente il Distributore per qualsiasi danno o responsabilità conseguente al rilancio di tensione sui collegamenti verso il proprio impianto.

Il Cliente s'impegna a segnalare tempestivamente al Distributore eventuali guasti interessanti

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

la parte AT del proprio impianto, le cause che hanno determinato il fuori servizio e i tempi stimati per il rientro mediante. Successivamente dovrà essere compilata al Distributore la Scheda Disservizi come riportata in allegato 6.

In caso di necessità il firmatari del presente regolamento di esercizio garantiscono la presenza in impianto di Personale Autorizzato rapidamente rintracciabile.

#### **5.4 FORNITURA DI RISERVA MT**

Il Cliente dispone di una fornitura MT utilizzata come riserva alimentata tramite la linea a kV "" attestata alla CP.

Le due forniture, AT ed MT, non possono essere utilizzate contemporaneamente; a tal proposito devono essere previsti degli interblocchi elettrici e/o meccanici al fine di evitare paralleli elettrici tra le due reti del Distributore (vedi Allegato 1).

Nel periodo di utilizzo della fornitura MT non è concesso il funzionamento in parallelo alla rete MT del Distributore del gruppo di produzione di energia elettrica installato presso l'impianto; a tal proposito devono essere previsti degli interblocchi elettrici e/o meccanici al fine di evitare che si verifichi tale condizione (vedi Allegato 1).

### **6. PROGRAMMAZIONE DELLE INDISPONIBILITÀ**

Premesso che per quanto stabilito dal Codice di Rete, Terna è responsabile della programmazione delle indisponibilità sulla rete AT, questa dovrà essere tenuta costantemente al corrente delle esigenze di fuori servizio sia del Cliente che del Distributore a cura di quest'ultimo.

Il Distributore ed il Cliente s'impegnano a coordinare tra loro i periodi di fuori servizio per le manutenzioni degli impianti di rispettiva competenza.

A tale scopo il personale del Cliente informa tempestivamente in modo formale (es. a mezzo fax) il Distributore, in merito ad ogni prevedibile sospensione nell'alimentazione del proprio impianto, per lavori programmati e/o occasionali.

Il Cliente e il Distributore prendono accordi preliminari, al fine di formulare una proposta di piano di indisponibilità. Il Distributore terrà comunque conto delle esigenze del Cliente nella pianificazione delle indisponibilità dei propri elementi di rete.


In caso il Cliente richieda il ricorso ad alimentazioni di riserva (AT o MT) o di emergenza (p.e. propri Gruppi Elettrogeni) non facenti parte del perimetro RTN, le eventuali autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Distributore che concorderà, con il Cliente, modalità e tempi di scambio dell'alimentazione.

Il Cliente deve assicurare il fuori servizio del collegamento AT per permettere al Distributore di effettuare le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per motivi indifferibili di sicurezza, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. In caso di diniego da parte del Cliente il Distributore non garantirà i livelli di qualità del servizio standard.

### **7. ACCESSO AGLI IMPIANTI E PROCEDURE PER LAVORI**

#### **7.1 NORMATIVE GENERALI DI SICUREZZA**

Il Distributore e Cliente adottano regole di sicurezza per l'esecuzione dei lavori negli impianti di

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

propria competenza, in accordo con tutte le norme di legge vigenti in materia. Per le Parti di impianti elettrici in comune o interferenti dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni P.R.E. che, con la firma del presente regolamento, il Cliente si impegna a rispettare e/o far rispettare. Le Parti aggiornano le suddette regole in relazione all'evoluzione normativa e alle modificazioni degli impianti<sup>(29)</sup>.

Il personale autorizzato all'esecuzione delle manovre per la messa in sicurezza degli elementi di impianto deve essere adeguatamente addestrato all'esecuzione delle attività affidategli, secondo quanto previsto dalle Norme vigenti e in Particolare delle Norme CEI 11-27. Sia per l'esecuzione delle manovre di cui sopra che per l'esecuzione di tutte le attività lavorative e/o prove che si svolgono negli impianti, il personale opera nel rispetto delle norma CEI e di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08.

<sup>(29)</sup> Per i punti di confine con la RTN, Terna e Deval sono firmatarie, insieme ad altri esercenti operanti sulla rete di Alta Tensione, del "**Protocollo di Intesa in materia di prevenzione del rischio elettrico per le attività nei punti di confine e di interferenza**" (Luglio 2010), che sancisce i principi fondamentali e i comportamenti per l'esecuzione di attività sulla rete AT.

## **7.2 ACCESSO AGLI IMPIANTI**

Il Distributore si riserva la possibilità di accedere, previo preavviso, all'impianto del Cliente per effettuare verifiche di proprio interesse che sono condotte comunque alla presenza di personale del Cliente.

Il Cliente dovrà assicurare il rispetto delle normative di sicurezza a garanzia dell'incolumità del personale del Distributore che accede all'impianto del Cliente.

Qualsiasi accesso agli elementi di rete afferenti al punto di connessione tra il Distributore e il Cliente deve essere preventivamente autorizzato dall'Unità consegnataria. La consegna delle aree di lavoro, con la delimitazione delle zone di lavoro e degli accessi a Terzi (Distributore e Cliente o loro Imprese autorizzate) e il trasferimento delle informazioni sui rischi specifici e ambientali, è a cura della struttura della Società ospitante, nel rispetto delle modalità in uso presso la Società stessa.

Tali modalità saranno rese note alle Parti interessate prima dell'accesso agli impianti.

## **7.3 MANOVRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PROGRAMMATI**

Il Distributore, nell'imminenza dell'esecuzione dei lavori a monte della connessione che comportino disalimentazione della fornitura, avvertirà il Cliente così come precedentemente concordato.


Tutte le manovre presso gli impianti del Cliente, necessarie alla messa fuori servizio della connessione (apertura dell'interruttore/sezionatore nell'impianto del Cliente stesso), saranno richieste dal Distributore al Cliente medesimo e secondo la sequenza operativa decisa dal Distributore.

Le manovre di messa in sicurezza del collegamento AT sono coordinate dal CO del Distributore ed eseguite dal personale autorizzato di ambo le Parti.

## **7.4 MANOVRE DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI GUASTI O IN SITUAZIONI DI PERICOLO**

Le manovre di messa in sicurezza a seguito di guasti sono eseguite secondo la procedura riportata nel precedente paragrafo

Tuttavia, in caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone, è concesso al Distributore (anche su disposizione del gestore dell'RTN), nell'ambito delle proprie competenze, di togliere tensione al collegamento che alimenta il Cliente senza dare alcun preavviso. In tal

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

caso, terminata la fase di pericolo, seguiranno comunicazioni formali tra le Parti, precisando i motivi e la presumibile durata del fuori servizio.

In caso di pericolo imminente presso l'impianto del Cliente, quest'ultimo potrà chiedere al Distributore di togliere tensione al collegamento a cui lo stesso è connesso.

Il Distributore e il Cliente garantiscono la rapida disponibilità in impianto di personale autorizzato sempre rintracciabile.

## **7.5 RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi responsabilità, anche relativa a danni a persone o cose derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, spetta a ciascuna delle Parti in ragione delle rispettive competenze e proprietà.

## **8. QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Essendo l'impianto del Cliente classificato come "indirettamente connesso" alla RTN, il Distributore è responsabile della classificazione e registrazione nonché della conservazione delle informazioni inerenti le interruzioni che coinvolgono i propri impianti, senza interessare la RTN ed in particolare dei disservizi che danno luogo ad interruzioni con disalimentazione dei Clienti.

Tali informazioni saranno fornite al Cliente su esplicita richiesta al Distributore.

Il Cliente è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Codice di Rete e del suo allegato n° A.54.

Pertanto, nei tempi definiti dai suddetti documenti, il Cliente dovrà fornire al Distributore, tutti i dati e le informazioni relative ai guasti e/o alle anomalie nella propria rete che hanno causato interruzioni negli impianti del Distributore ed eventualmente in quelli di Terna a monte.

Il Distributore, alle scadenze previste, metterà a disposizione del Cliente, l'elenco delle interruzioni con disalimentazione del Cliente originate nella propria rete o in quella interconnessa di Terna.

## **9. VARIE**


### **9.1 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni per l'esercizio degli impianti, tra il personale del Distributore e del Cliente, citate nel presente documento, sono scambiate in modalità formale fatta eccezione per quanto previsto nei casi di emergenza.

Si ritengono "formali" le comunicazioni scambiate tra le Parti a mezzo posta tradizionale, posta elettronica certificata, fax, ed eventuali altri sistemi che consentano la tracciatura delle comunicazioni stesse. In caso di emergenza tali comunicazioni potranno essere anticipate per via telefonica, salvo consolidamento con i metodi su indicati dopo la cessazione dell'emergenza stessa.

Le comunicazioni di servizio devono riportare, oltre la data e l'ora di richiesta, anche le seguenti informazioni:

- Denominazione dell'impianto e ubicazione della connessione
- l'Unità e il nominativo della persona richiedente;
- l'Unità e il nominativo della persona ricevente;
- il tipo di richiesta e la descrizione delle eventuali attività lavorative.

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

## 9.2 DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di esercizio è operante all'atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di accettazione, da parte dei contraenti.

## 9.3 VARIANTI E AGGIUNTE

Il Regolamento di esercizio può subire modifiche a seguito di interventi normativi o aggiornamenti del Codice di Rete.

Innovazioni tecniche e/o organizzative, relative a ognuna delle Parti contraenti, che comportino varianti e aggiunte al presente Regolamento, sono concordate fra le Parti e tempestivamente comunicate per iscritto.

### ALLEGATI:

Allegato n. 1 – Schema

Allegato n. 2 – Caratteristiche dell'impianto:

- a) Prelievo massimo autorizzato;
- b) Descrizione dell'interblocco fornitura di emergenza (AT o MT);
- c) Macchinario e Apparecchiature (caratteristiche tecniche, dati di targa).

Allegato n. 3 – Protezioni del Cliente:

- a) Elenco delle protezioni elettriche;
- b) Scheda di taratura delle protezioni.

Allegato n.4 – Elenco dei nominativi e delle funzioni del personale autorizzato del Cliente

Allegato n.5 – Elenco dei nominativi e delle funzioni del personale autorizzato del Distributore

Allegato n.6 – Modulo per la dichiarazione di Guasto/Disservizio

Data: .....

DEVAL S.p.A. A S.U.

[CLIENTE]

Allegati:

- 1 Porzione di Schema rete elettrica AT DEVAL
- 2 Schema impianto elettrico AT - MT Cliente
- 3 Addendum tecnico
- 4 Modulo Piano di lavoro PL/CP
- 5 Modulo Notifica Manovre NM
- 6 Modulo consegna impianto CI

DATA: .../...../.....


Firma per:

DEVAL S.p.A. A S.U.

(.....)

Cliente-----S.p.A.

(.....)

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

## **ALLEGATO N. 1 - SCHEMA**

- a) Schema elettrico
- b) Condizioni normali di esercizio

### **Impianto di consegna:**

Collegamento ..... kV ..... dalla Cabina Primaria ..... tramite .....

### **Impianto dell'Autoproduttore:**

Nella normale condizione di esercizio è in servizio un trasformatore AT/MT da ..... MVA;

## **ALLEGATO N. 2 CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

### **PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO**

Il prelievo massimo autorizzato al Cliente è pari a ..... MW.

L'impianto di cogenerazione è autorizzato ad immettere in rete una potenza pari a ..... MVA ed è costituito da: .....

### **INTERBLOCCO FORNITURA DI EMERGENZA (AT O MT) – GRUPPI ELETTROGENI**

Il Cliente dispone di un collegamento di riserva in MT a 22 kV.

E' presente un interblocco di tipo ridonato elettrico/meccanico come descritto nello schema allegato (Rif. STAZIONE ELETTRICA 132/15 SCHEMA INTERBLOCCHI E TRASCINAMENTI – n.1978-TEC-000-00-EL100-81)

Al Cliente è fatto divieto di alimentare l'impianto dalla linea MT di riserva in presenza di alimentazione AT. I punti di consegna AT e MT non devono mai essere messi in parallelo.

Sono presenti due gruppi elettrogeni usati solo in caso di emergenza in caso totale mancanza alimentazione.

Queste le caratteristiche tecniche:

- Gruppo1 (Centrale termica): Potenza massima 385 kVA
- Gruppo2 (centralina di Vulcanizzazione): Potenza massima 143 kVA.

### STALLO LINEA

Società					
Impianto:		Linea n°		kV	

### RIDUTTORI DI TENSIONE & CORRENTE

	TV	TA	TA correttori
<i>rif. schema</i>			
<i>casa</i>			
<i>modello</i>			
<i>rapporti</i>			
<i>prestazioni</i>			
<i>rapporto inserito</i>			

### INTERRUTTORE

<i>rif. schema</i>	<i>casa</i>	<i>modello</i>
<i>mezzo estinzione Arco</i>	<i>comando</i>	<i>corrente nominale</i>
<i>tempo Ap/Ch</i>	<i>ciclo (o-c-o)</i>	<i>potere di interruzione</i>

### SEZIONATORE LINEA

<i>rif. schema</i>	<i>casa</i>	<i>modello</i>
<i>comando</i>		<i>corrente nominale</i>

### SEZIONATORE SBARRA

<i>rif. schema</i>	<i>casa</i>	<i>modello</i>
<i>comando</i>		<i>corrente nominale</i>

### PROTEZIONI E ALTRI APPARATI

Tipo	casa costruttrice	Modello	configurazione/schema	Vn	In	Vcc

### APPARATI DI TELEPROTEZIONE

Tipo	casa costruttrice	Modello	vettori associati

### DISPOSITIVI DI RICHIUSURA AUTOMATICA E CONTROLLO PARALLELO

Tipo	casa costruttrice	Modello	configurazione	Vn	Vcc

### APPARATI AUSILIARI ASSOCIATI ALLE PROTEZIONI

Tipo	associato a	casa costruttrice	modello/valore	Vn	In	Vcc



# GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL

Sezione Allegati

Rev.06 - Dicembre  
2018

STALLO TRASFORMATORE							
Società							
Impianto:		Unità N°		rif. Schema	--		
RIDUTTORI DI CORRENTE							
TA				TA correttori			
rif. schema				rif. schema			
casa				casa			
modello				modello			
rapporti				rapporti			
prestazioni				prestazioni			
rapporto inserito				rapporto inserito			
INTERRUTTORE							
rif. Schema			casa			modello	
mezzo estinz. Arco			comando			corrente nominale	
Tempo Ap/Ch			ciclo			potere di interruzione	
SEZIONATORE N.1							
rif. Schema	UA312227		casa			modello	
Comando						Corrente nominale	
SEZIONATORE N.2							
rif. Schema							
Comando							
PROTEZIONI E ALTRI APPARATI							
Tipo	casa costruttrice	modello	configuraz./schema	matricola	Vn	In	Vcc
APPARATI AUSILIARI ASSOCIATI ALLE PROTEZIONI							
Tipo	associato a	casa costruttrice	modello/valore	matricola	Vn	In	Vcc





# GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL

Sezione Allegati

Rev.06 - Dicembre  
2018

## TRASFORMATORE

Società			
Impianto:	Unità N°	rif. Schema	

Barrare con X

TRASFORMATORE  AUTOTRASFORMATORE  BOOSTER

Casa costruttrice  Matricola  Anno costr.

## DATI ELETTRICI DI TARGA

AVVOLGIMENT O	Vn kV	Pn MVA	In A	Tipo e gruppo di collegament o	Stato del neutro <sup>1</sup>	Tipo di Raffreddamento
AT						
MT						
BT						
Quaternario						

<sup>1</sup> Scrivere: A- isolato (indicando il livello di isolamento in kV), B- francamente a terra, C- a terra tramite sezionatore, E- a terra tramite scaricatore, F- a terra tramite resistenza.

## DATI ELETTRICI DI COLLAUDO

Prova a vuoto a $V = V_n$			Prova di cto cto				
Io % di IN	Po[kW]	Potenza rif. MVA	RAPP. [kV/kV]	Vcc %	Pcc [Kw ]	cosfi cc	POTENZA di rif. [MVA]
			AT/MT				
			AT/BT				
			MT/BT				

Prova a vuoto a $V = 1.1 V_n$		
Io % di IN	Po[kW]	Potenza rif. MVA

## AUSILIARI DI SCATTO

Indicare se presente Si/No

1) BUCHHOLZ Trasn.	<input type="checkbox"/>	3) BUCHHOLZ VSC	<input type="checkbox"/>
2) VALVOLA Scoppio	<input type="checkbox"/>	4) MAX Temp.	<input type="checkbox"/>

## VARIATORE DI RAPPORTO

Tipo di regolazione   
(a vuoto, sottocarico,.....)

Avvolgimento sede della regolazione  AT  MT  BT

Numero totale dei gradini compreso la posizione centrale '0'

Numero e valore dei gradini +  x  % Vn kV  posizione +

Numero e valore dei gradini -  x  % Vn kV  posizione -

Con gradini di tensione disuguali: allegare posizione delle prese e valore di tensione associato

## REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE (RAT)

Casa costruttrice:  Modello:

### ALLEGATO N. 3 ELENCO DELLE PROTEZIONI E RELATIVE TARATURE

#### a) Elenco delle protezioni

Protezione di distanziometrica e/o differenziale cavo su interruttore

Massima corrente di fase Trasformatore apertura interruttore  
Massima corrente di fase Trasformatore apertura interruttore

Differenziale di macchina Trasformatore apertura interruttore  
Differenziale di macchina Trasformatore apertura interruttore


#### b) Schede di taratura delle protezioni

##### Protezioni del Trasformatore da MVA

50/51	Protezione di massima corrente di fase	
TA rapporto inserito = .....		
I>: A	t:	Apertura int.
I>>: A primari (In)	t: s.	Apertura int.
I>>>: A ( In)	t: s.	Blocco generale

##### Protezioni del Trasformatore da MVA

50/51	Protezione di massima corrente di fase	
TA rapporto inserito = .....		
I>: A	t:	Apertura int. -
I>>: A primari (In)	t: s.	Apertura int. -
I>>>: A primari (In)	T: s.	Blocco generale

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

**ALLEGATO N. 4 ELENCO DEI NOMINATIVI E DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE  
AUTORIZZATO DEL CLIENTE**

*Da compilare a cura del Cliente*

<b>CLIENTE</b>				
<b>Impianto di</b> .....				
<b>Indirizzo</b> .....				
Cognome e Nome	Qualifica	N. Tel.	N. Fax	E-Mail
Stabilimento		N. Tel.	N. Fax	E-Mail

**ALLEGATO N. 5 ELENCO DEI NOMINATIVI E DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE  
AUTORIZZATO DEL DISTRIBUTORE**

*Da compilare a cura del Distributore*

<b>DEVAL S.p.A. A S.U.</b>				
<b>Distribuzione Territoriale Rete -</b> .....				
<b>Esercizio Rete / Centro Operativo</b> .....				
Cognome e Nome	Qualifica	N. Tel. ufficio	N. Fax	NOTE
Personale in turno avvicendato	Capo Turno			
Unità Programmi				

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

**ALLEGATO P DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI FINE  
LAVORI IMPIANTO DI PRODUZIONE PREVISTA DAGLI ART. 10.6-23.3-9.14  
ALLEGATO A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10.**

**Spett. le  
DEVAL S.p.A. A S.U.**

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_  
in Qualità di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ del/della (specificare se  
impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l'esatta  
denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
non iscritta /iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della  
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_ R.E.A  
\_\_\_\_\_ con riferimento all'impianto di produzione di energia  
elettrica:  
– ubicato in \_\_\_\_\_  
nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_  
– con potenza nominale pari a \_\_\_\_\_ kW  
– con potenza di immissione in rete pari a \_\_\_\_\_ kW  
– fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica \_\_\_\_\_  
(eolica, fotovoltaica ecc.)  
– codice identificativo pratica \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

*(compilare i casi che ricorrono)*

- *di aver completato i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto*
- *che l'impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle tempistiche previste nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio n. \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_*
- *che l'impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle*

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

*tempistiche previste dalla normativa vigente in relazione al titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto (DIA, SCIA ecc) presentato al Comune di*  
\_\_\_\_\_ *il* \_\_\_\_\_

Per il caso in cui il gestore di rete debba procedere, in base all'art. 10.11 allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 come modificato dalla delibera ARG/elt n. 125/2010, ad attivare con l'esercente la Maggior Tutela o la Salvaguardia il contratto di fornitura di energia elettrica per i servizi ausiliari dell'impianto di produzione sopraindicato, in assenza di un contratto già siglato dallo stesso richiedente la connessione, la presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 DPR n. 380/2001 .

Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni:

n° Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

DATA : \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**Allegare la fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido.**

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679**

La società **DEVAL S.p.A. a s.u.**, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet ("Sito") o raccolti mediante il presente modulo di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE ("GDPR").

**1. Identità e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it).

Il rappresentante del Titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D". e/o "D.P.O.") è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: [privacydeval@devalspa.com](mailto:privacydeval@devalspa.com).

**2. Base giuridica**

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- 1) l'esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- 2) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- 3) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

**3. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati:

- **senza il Suo consenso espresso** (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità:
  - a) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.);
  - b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
  - c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell'Autorità;
  - d) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.).

**4. Dati oggetto di trattamento**

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell'utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo:


- cognome, nome e luogo di nascita;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- indirizzo di recapito delle fatture;
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza);
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie;
- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati

personali possono includere:

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio.

**5. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l'omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogare

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

servizi richiesti.

#### **6. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati non saranno diffusi.

Ai fini dell'adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati:

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare del trattamento;
- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- istituti bancari e assicurativi;
- società di revisione;
- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità;
- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti correlati;
- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u..

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze.

#### **7. Trasferimento dei dati**

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i *server* sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l'ubicazione dei *server* in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

#### **8. Modalità di trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante:

- 1) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- 2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
- 3) l'impiego del telefono e della posta cartacea.

#### **9. Periodo di conservazione dei dati**

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.

#### **10. Diritti dell'interessato**

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall'Art 15 GDPR e più precisamente:

- 1) di avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 3) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati trattati illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
- 4) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
- 5) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- 6) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di *marketing* diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- 7) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 8) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.


#### **11. Modalità di esercizio dei diritti**

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente:

- una comunicazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo: [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it)
- una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 - 11100 - Aosta.

#### **12. Pubblicità dell'Informativa**

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione <http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html> con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

**ALLEGATO P1 COMUNICAZIONE FINE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE PREVISTA DALL' ART.7.10 ALLEGATO A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10**

**Spett. le  
DEVAL S.p.A. A S.U.**

Con la presente, il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_, in Qualità di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.) \_\_\_\_\_ del/della (specificare se impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l'esatta denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ non iscritta /iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di \_\_\_\_\_, sezione \_\_\_\_\_ R.E.A \_\_\_\_\_ con riferimento all'impianto di produzione di energia elettrica:

- ubicato in \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_
- con potenza nominale pari a \_\_\_\_\_ kW
- con potenza di immissione in rete pari a \_\_\_\_\_ kW
- fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica \_\_\_\_\_ (eolica, fotovoltaica ecc.)
- codice identificativo pratica \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica ricevuta in occasione del sopralluogo.

Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni:

n° Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_



# GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL

Sezione Allegati

Rev.06 – Dicembre  
2018

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

La società **DEVAL S.p.A. a s.u.**, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet ("Sito") o raccolti mediante il presente modulo di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE ("GDPR").

### 13. Identità e dati di contatto

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it).

Il rappresentante del Titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D". e/o "D.P.O.") è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: [privacydeval@devalspa.com](mailto:privacydeval@devalspa.com).

### 14. Base giuridica

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- 4) l'esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- 5) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- 6) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

### 15. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati:

- **senza il Suo consenso espresso** (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità:
  - e) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.);
  - f) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
  - g) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell'Autorità;
  - h) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.).

### 16. Dati oggetto di trattamento

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell'utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo:

- cognome, nome e luogo di nascita;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- indirizzo di recapito delle fatture;
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza);
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie;
- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati

personali possono includere:

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio.

### 17. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l'omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogare i servizi richiesti.

### 18. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati non saranno diffusi.

Ai fini dell'adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati:

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare del trattamento;
- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- istituti bancari e assicurativi;
- società di revisione;
- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità;
- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti correlati;
- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u..

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze.

### 19. Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i *server* sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento ai di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l'ubicazione dei *server* in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

### 20. Modalità di trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante:

- 4) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- 5) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
- 6) l'impiego del telefono e della posta cartacea.

### 21. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.

### 22. Diritti dell'interessato

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall'Art 15 GDPR e più precisamente:

- 9) di avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
- 10) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 11) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati trattati illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
- 12) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
- 13) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro



Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;

- 14) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di *marketing* diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- 15) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 16) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.


**23. Modalità di esercizio dei diritti**

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente:

- una comunicazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo: [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it)
- una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 - 11100 - Aosta.

**24. Pubblicità dell'Informativa**

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione <http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html> con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

**ALLEGATO P2 COMUNICAZIONE DI FINE OPERE DI CONNESSIONE A CURA PRODUTTORE**

**Spett. le  
DEVAL S.p.A. A S.U.**

Con la presente, il sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nel

Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_, in  
Qualità di (specificare e titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.)

\_\_\_\_\_ del/della (specificare se  
impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l'esatta  
denominazione o ragione sociale) \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

non iscritta / iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della  
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di \_\_\_\_\_,  
sezione \_\_\_\_\_ R.E.A. \_\_\_\_\_ con riferimento all'impianto di  
produzione di energia elettrica:

– ubicato in \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia di (sigla) \_\_\_\_\_

– con potenza nominale pari a \_\_\_\_\_ kW

– con potenza di immissione in rete pari a \_\_\_\_\_ kW

– fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica \_\_\_\_\_  
(eolica, fotovoltaica ecc.)

– codice identificativo pratica \_\_\_\_\_

**COMUNICA**


di aver completato i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione Recapiti  
telefonici da utilizzare per successive comunicazioni:

n° Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

## INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679

La società **DEVAL S.p.A. a s.u.**, Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet ("Sito") o raccolti mediante il presente modulo di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE ("GDPR").

### **25. Identità e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it).

Il rappresentante del Titolare del trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ("R.P.D". e/o "D.P.O.") è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: [privacydeval@devalspa.com](mailto:privacydeval@devalspa.com).

### **26. Base giuridica**

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- 7) l'esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;
- 8) l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- 9) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità.

### **27. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati:

- **senza il Suo consenso espresso** (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità:
  - i) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.);
  - j) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi;
  - k) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell'Autorità;
  - l) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.).

### **28. Dati oggetto di trattamento**

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell'utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo:

- cognome, nome e luogo di nascita;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura;
- indirizzo di recapito delle fatture;
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza);
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie;
- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati

personali possono includere:

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti;
- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio.

### **29. Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l'omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogare i servizi richiesti.

### **30. Destinatari dei dati personali**

I Suoi dati non saranno diffusi.

Ai fini dell'adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati:

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare del trattamento;
- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- istituti bancari e assicurativi;
- società di revisione;
- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità;
- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti correlati;
- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u..

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze.

### **31. Trasferimento dei dati**

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea. Attualmente i *server* sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l'ubicazione dei *server* in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

### **32. Modalità di trattamento**

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante:

- 7) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;
- 8) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
- 9) l'impiego del telefono e della posta cartacea.


### **33. Periodo di conservazione dei dati**

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.

### **34. Diritti dell'interessato**

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall'Art 15 GDPR e più precisamente:

- 17) di avere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;
- 18) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- 19) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati trattati illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento;
- 20) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai suoi;
- 21) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

- 22) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di *marketing* diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale *marketing* diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- 23) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 24) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.


**35. Modalità di esercizio dei diritti**

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente:

- una comunicazione a mezzo p.e.c. all'indirizzo: [deval@pec.devalspa.it](mailto:deval@pec.devalspa.it)
- una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 - 11100 - Aosta.

**36. Pubblicità dell'Informativa**

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione <http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html> con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 - Dicembre 2018

**ALLEGATO Q DICHIARAZIONE DI CONFERMA ALLACCIAMENTO**

**Impianti Attivi**

**Impianti Passivi**

Il sottoscritto,

Nome \_\_\_\_\_, Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_, Provincia \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

a nome del Cliente Nome \_\_\_\_\_, Cognome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dal quale è stato espressamente incaricato, dichiara di essere a conoscenza che dalle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ l'impianto del Cliente suddetto,

Denominazione impianto: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Località: \_\_\_\_\_

Comune : \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Codice POD del punto di connessione alla rete \_\_\_\_\_

deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione.


Pertanto solleva DEVAL S.p.A. A S.U. da ogni responsabilità, dichiarando di aver reso edotti tutti gli interessati che l'impianto in questione è in tensione.

Prende atto che, per gli impianti attivi, le modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori sono riportati nel Regolamento di esercizio.

Data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Firma incaricato DEVAL S.p.A. A S.U. \_\_\_\_\_

*Modulo in duplice copia - originale: DEVAL S.p.A. A S.U. - copia: Cliente*


	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

**ALLEGATO V      VERBALE DI PRIMO PARALLELO CON PRESA DI CARICO**

<b>Utente attivo</b>	Cognome/Nome oppure Ragione Sociale	
	Partita IVA/codice fiscale	
	Telefono/Cellulare	
	Note	
	Denominazione impianto di produzione	
	Indirizzo impianto di produzione	

<b>Fornitura</b>	POD	
	ENELTEL	
	Denominazione	
	Città	
	Indirizzo punto di connessione	
	Tensione di consegna (Volt)	
	Potenza massima in immissione (kW)	
	Potenza massima in immissione (transitoria) (kW)	
	Potenza disponibile in prelievo (kW)	

<b>Energia misurata<sup>30</sup></b>	Energia attiva iniziale a (kWh)	
	Energia reattiva induttiva iniziale <sup>31</sup> (kvarh)	
	Energia reattiva capacitiva iniziale a (kvarh)	
	Energia attiva finale (kWh) <sup>32</sup>	
	Energia reattiva induttiva finale b (kvarh)	
	Energia reattiva capacitiva finale b (kvarh)	

	<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL</b>	Sezione Allegati
		Rev.06 – Dicembre 2018

In data odierna è stata eseguita l'attività di primo parallelo con presa di carico dell'impianto di produzione sopra indicato.

L'impianto di produzione, tramite la lettura del:

(barrare le caselle interessate)

- misuratore di energia scambiata, risulta aver scambiato con la rete \_\_\_\_\_ kWh<sup>33</sup>
- misuratore di energia prodotta, risulta aver prodotto \_\_\_\_\_ kWh<sup>34</sup>

Non è stato possibile rilevare l'energia scambiata e/o prodotta in quanto:

- potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione
- l'Utente attivo non è in grado di avviare il generatore
- altro: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Firma dell'Utente attivo (per presa visione) \_\_\_\_\_

Firma incaricato DEVAL S.p.A. A S.U. \_\_\_\_\_

30 **NOTA:** riportare i valori rilevati dal:

- misuratore di scambio se l'impianto è in regime di autoproduzione o scambio sul posto
- misuratore di produzione se l'impianto è in regime di produzione pura

31 **NOTA:** è il valore rilevato all'inizio della prova

32 **NOTA:** è il valore rilevato alla fine della prova

33 **NOTA:** compilare se si tratta di impianti in regime di autoconsumo o scambio sul posto. È consentito riportare il valore 0 solo nei casi in cui la potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione, o comunque non risulta possibile rilevare sul punto di scambio un'energia immessa in rete

34 **NOTA:** compilare se si tratta di impianti in regime di cessione pure. È consentito riportare il valore 0 solo nei casi in cui la potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione, o comunque non risulta possibile rilevare sul punto di scambio un'energia immessa in rete