

Tipologie di contatori installati da Deval su forniture BT

GISM monofase

Questa tipologia di contatore elettronico viene utilizzato abitualmente presso le forniture domestiche.



GIST trifase

Questa tipologia di contatore elettronico viene installato di norma ai clienti con contratto di potenza disponibile fino ai 30 kW.



GISS trifase

Questa tipologia di contatore elettronico viene installato di norma ai clienti con contratto di potenza disponibile superiore ai 30 kW e inferiore ai 200 kW.



1. Il display

Sul display sono visualizzate le informazioni che è possibile ottenere premendo il pulsante di lettura (2).

2. Il pulsante di lettura

Premendo questo pulsante si ottiene in sequenza sul display (1) informazioni utili come illustrato nella sezione **"Come leggere le informazioni riportate sul display del contatore elettronico"**.

3. Gli indicatori di consumo

Sono due piccole luci poste a sinistra accanto al display (1). Quando lampeggiano significa che è in corso il consumo di energia elettrica.

4. L'interruttore

Si trova in basso al centro e consente di interrompere o riattivare l'alimentazione di energia elettrica (non presente sul contatore elettronico modello GISS).

ATTENZIONE: l'interruttore del contatore elettronico non sostituisce i dispositivi di sicurezza, come il differenziale (salvavita), previsti dalla normativa vigente (DM 37/08/ del 22 gennaio 2008). Non sostituisce nemmeno i dispositivi di sezionamento, protezione e manovra previsti dalla normativa tecnica vigente (norma CEI 64-8).

5. Interfaccia ottica

Si trova sulla destra in alto sotto il pulsante di lettura (2). E' riservata a eventuali interventi da parte di Deval.